PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Masarykova třída, 907
PSČ, místo: 735 14, Orlová
K.ú., parcelní č.: Horní Lutyně (712531), 4018
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1316 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná	A	
Velmi úsporná	B	
Úsporná	C	C 98.6
Méně úsporná	D	
Nehospodárná	E	
Velmi nehospodárná	F	
Mimořádně nehospodárná	G	

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- ostatní SZTE: 90.7
- energie okolního prostředí: 6.6
- elektřina: 5.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m²·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	43.9 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	78.2 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	55.4 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	18.7 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.11 kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Martin Řepišťák
Osvědčení č.: 089
Kontakt: repistakmartin@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 712975.01
Vyhotoveno dne: 09.04.2025
Podpis:

Ing. Martin Řepišťák
Energ. čís. 089
ENERGETICKÝ SPECIALISTA