

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bohumínská 788/61

PSČ, obec: 71000 Ostrava

K.ú., parcelní č.: Slezská Ostrava, 1487


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3086,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 507,9 (96 %)
- Elektřina - 22,6 (4 %)
- Energie prostředí - 0,1 (0 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,21 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	106 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	172 kWh/(m ² .rok)	E
	Vytápění	138 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Daniel Soušedík

Osvědčení č.: 744

Kontakt: dsousedik@gmail.com

Ev. č. průkazu: 856307.0

Vyhotoveno dne: 05.06.2026

Podpis:

