PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Tolstého 1136**

PSČ, místo: **757 01 Valašské Meziříčí**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **2720,12** m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0,43** m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **2248,50** m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

	Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí)
Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)		
Mimořádně úsporná A	← 59	← 69
Velmi úsporná B	← 89	← 103
Úsporná C	← 119	← 138
Méně úsporná D	← 178	← 207
Nehospodárná E	← 238	← 276
Velmi nehospodárná F	← 297	← 345
Mimořádně nehospodárná G		
	119	**127**
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**268,5**	**286,4**


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



CZT do 50% OZE - 259,6
Elektřina ze sítě - 8,9

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh(m²·rok)	
Mimořádně úsporná							
A							
B							
C						38	
D	0,69	83					4
E							
F							
G							
Mimořádně nehospodárná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		186,3				73,6	8,7

Zpracovatel: **Ing. David Zubík**

Kontakt: **info@endum.cz**

Ing. David Zubík – zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 1479 – energetický specialista

Osvědčení č.: **1479**

Vyhotoveno dne: **10.04.2018**

Podpis: