

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Bratří Hlaviců 66,67,68
PSČ, obec: 755 01 Vsetín
K.ú., parcelní č.: Vsetín [786764], 766
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 4060,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok


Účinná SZTE s OZE < 80% - 308,6 (94 %)
Elektřina - 20,7 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	42 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	81 kWh/(m ² .rok)	
	Vytápění	53 kWh/(m ² .rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	24 kWh/(m ² .rok)	
	Osvětlení	5 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Ing. Jiří Cihlár
Osvědčení č.: 0997
Kontakt:



Ev. č. průkazu: 586877.1
Vyhотовeno dne: 18.4.2024
Podpis: