

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 128
PSČ, místo: 789 64, Bohdíkov
K.ú., parcelní č.: Dolní Bohdíkov [606227], st. 128
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 158 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 98.4
elektřina: 4.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.01 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	308 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	653 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	624 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.89 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. David Knill

Osvědčení č.: 0265

Kontakt:



Ev. č. průkazu: 349976.0

Vyhotoveno dne: 22.04.2021

Podpis: