

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: -

PSC, obec: 196 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Čakovice, 1292/18


Typ budovy: Maloobchod, administrativní prostory

Celková energeticky vztažná plocha: 2966,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 130,0 (65 %)
Elektrina - 68,7 (35 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,35 W/(m ² .K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	19 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	67 kWh/(m².rok)	
Vytápění	28 kWh/(m ² .rok)	
Chlazení	14 kWh/(m ² .rok)	
Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	5 kWh/(m ² .rok)	
Osvětlení	19 kWh/(m ² .rok)	

Energetický specialista: Jan Schwarzer

Osvědčení č.: 318

Kontakt: schwarzer@sasprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 365414,0

Vyhotováno dne: 21.6.2021

Podpis:

energetický auditor