

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Čechova, 555 / 37
PSC, místo: 37001, České Budějovice
K.ú., parcelní č.: České Budějovice 6 (622346), 1138
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 531 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 98.6
elektřina: 2.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	130 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	190 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	164 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	22.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.02 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Jiří Kotrba
Osvědčení č.: 2111
Kontakt: kotrba@energopohoda.cz



Ev. č. průkazu: 782526.0
Vyhотовeno dne: 16.10.2025
Podpis: