

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 12

PSČ, místo: 59102, Světnov

K.ú., parcelní č.: Světnov (760668), 12

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 1603

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.1

Velmi
úsporná

B

82.6

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

158

Nehospodárná

E

207

Velmi
nehospodárná

F

255

Mimořádně
nehospodárná

G

C

107

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 153.6
■ elektřina: 6.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.44 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

56.5 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

100 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

69.5 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

26.6 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.92 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: ing. Tomáš Pohanka

Osvědčení č.: 1160

Kontakt: tomas@atpro.cz

Ev. č. průkazu: 628389.0

Vyhotoveno dne: 27.08.2024

Podpis: