

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Ohnicová 117  
PSC, obec: 250 84 Květnice  
K.ú., parcelní č.: Květnice [747751], 560/113  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 196,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 11,8 (63 %)  
Elektrina - 4,8 (26 %)  
Kusové dřevo a štěpka - 2,2 (12 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	52 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	96 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Vytápění	71 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Osvětlení	3 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>

Energetický specialista: Ing. Viktor Zbořil  
Osvědčení č.: 1780  
Kontakt: viktor.zboril@gmail.com

Ev. č. průkazu: 739743.0  
Vyhотовeno dne: 23.06.2025  
Podpis: