

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Obránců míru, 331

PSČ, místo: 503 02, Předměřice nad Labem

K.ú., parcelní č.: Předměřice nad Labem (734292), st. 385

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 431

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

45.7

Velmi
úsporná

B

68.6

Úsporná

C

91.5

Méně úsporná

D

131

Nehospodárna

E

172

Velmi
nehospodárna

F

212

Mimořádně
nehospodárna

G

D
113


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 65.3
■ Elektřina: 0.8
■ Energie okolního prostředí (elektřina a teplo): 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0.67 W/(m²·K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

119 kWh/(m²·rok)



Vytápění

143 kWh/(m²·rok)

E



Chlazení

0.38 kWh/(m²·rok)

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

8.85 kWh/(m²·rok)

B



Osvětlení

1.96 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 803429.0

Vyhotoveno dne: 11.12.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná