

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Máchova, 1051  
PSČ, místo: 294 21, Bělá pod Bezdězem  
K.ú., parcelní č.: Bělá pod Bezdězem (601705), st. 1600/1  
Typ budovy: Bytový dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 3460 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 340  
■ elektřina: 14,9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,55 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>D</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	53,0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>103 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b>	<b>C</b>
Vytápění	73,0 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25,4 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>
Osvětlení	4,14 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Ing. Marcel Lemon

Osvědčení č.: 1260

Kontakt: info@eprukazka.cz

Ev. č. průkazu:

Vyhotoveno dne: 29.07.2024

Podpis: