PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Starokošířská, parc. 1320, 1321/2-12
PSČ, místo: Praha
K.ú., parcelní č.: Košíře (728764), 1320, 1321/2-12
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 2827 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.36 W/(m²·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.3 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	86.6 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	56.6 kWh/(m²·rok)	C
Chlazení		-
Nucené větrání	0.37 kWh/(m²·rok)	A
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	22.9 kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	6.77 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka
Osvědčení č.: 269
Kontakt: Info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 331214.0
Vyhotoveno dne: 25.01.2021
Podpis:

ENERGETICKÝ EXPERT 269 ING. CTIBOR HŮLKA