

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Za Pískovnou, 1173 / 1, 3
PSČ, místo: 184 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Dolní Chabry (730599), 1374/197
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7744 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 531
■ elektřina: 27.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	37.0 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	72.2 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	44.7 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.56 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24.6 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	2.29 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Markéta Pavlová
Osvědčení č.: 1712
Kontakt: tzb-energ@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 668555.0
Vyhотовeno dne: 10.12.2024
Podpis: