

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 668/10
PSČ, místo: Zvánovice
K.ú., parcelní č.: Zvánovice (793795), 668/10
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 214

m²

FOTO

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 63.7

Velmi
úsporná

B

← 95.5

Úsporná

C

← 127

Méně úsporná

D

← 183

Nehospodárná

E

← 239

Velmi
nehospodárná

F

← 295

Mimořádně
nehospodárná


G

B
85.7

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 7.1
■ Energie okolního prostředí: 6.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.20 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	27.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	64.4 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	38.6 kWh/(m²·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	9.26 kWh/(m²·rok)	C
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	12.5 kWh/(m²·rok)	C
	Osvětlení	4.15 kWh/(m²·rok)	D

Požadavky pro výstavbu
nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

Energetický specialista:

Osvědčení č.:

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 355043.0

Vyhotoveno dne: 04.05.2021

Podpis: