

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: V Zahradách 1874

PSČ, obec: 266 01 Beroun

K.ú., parcelní č.: Beroun [602868], parc.č. st. 7094


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2347,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Účinná SZTE s OZE < 80% - 176,6 (76 %)
Elektřina - 54,3 (24 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,44 W/(m ² .K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	47 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	98 kWh/(m ² .rok)	C
	Vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	1 kWh/(m ² .rok)	D
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18 kWh/(m ² .rok)	C
	Osvětlení	19 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: PF energetika s.r.o.

Osvědčení č.: 2069

Kontakt: fikar_penb@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 783899.0

Vyhotoveno dne: 20.10.2025

Podpis: RNDr.

Pavel
Fikar

Digitálně podepsal
RNDr. Pavel Fikar
Datum: 2025.10.23
14:42:52 +02'00'