

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Ke Krči, 999 / 18
PSČ, místo: 147 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Braník (727873), 1837/7
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1021

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 87.7
■ Elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.64 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	51.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	90.4 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	63.0 kWh/(m ² ·rok)	E
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.5 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.87 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Dana Rypáčková

Osvědčení č.: 1554

Kontakt: dana.rypackova@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 870701.0

Vyhotoveno dne: 27.07.2026

Podpis: *Rypáčková*