

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Rodinný dům Ostružinová 130/4, 77900 Olomouc		Hodnocení obálky budovy	
Celková podlahová plocha $A_c = 245,0 \text{ m}^2$		stávající	doporučení
<p>Cl Velmi úsporná</p> <p>Mimořádně neekonomická</p>		0,80	0,80
KLASIFIKACE			
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy U_{em} ve $W/(m^2 \cdot K)$		$U_{em} = H_T / A$	0,35
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2		$U_{em,N}$ ve $W/(m^2 \cdot K)$	0,44
Klasifikační ukazatele Cl a jim odpovídající hodnoty U_{em}			
Cl	0,50	0,75	1,00
	1,50	2,00	2,50
U_{em}	0,22	0,33	0,44
	0,66	0,88	
Platnost štítku do: 15.9.2032		Datum vystavení štítku: 15.9.2022	
Štítek vypracoval(a):	Termobau Ladislav Nejedlý spol.s.r.o. (ES č. 1937)		

