PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 28
PSČ, místo: 592 11, Velká Losenice
K.ú., parcelní č.: Pořežín (778567), 28
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 85 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.28	W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	445	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	876	kWh/(m²·rok)	G
Vytápění	831	kWh/(m²·rok)	G
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	43.2	kWh/(m²·rok)	B
Osvětlení	2.23	kWh/(m²·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jáchym Jirásek
Osvědčení č.: 2038
Kontakt: jachymjirasek@seznam.cz

Ing. JÁCHYM JIRÁSEK zapsán do seznamu energetických specialistů pod číslem 2038 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 903926.0
Vyhotoveno dne: 10.11.2026
Podpis: