

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Věcov, 30  
PSČ, místo: 59244, Věcov  
K.ú., parcelní č.: Věcov (777480), st. 10/3  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 286

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně  
úsporná

**A**

53.8

Velmi  
úsporná

**B**

80.7

Úsporná

**C**

108

Méně úsporná

**D**

155

Nehospodárná

**E**

202

Velmi  
nehospodárná

**F**

249

Mimořádně  
nehospodárná

**G**

**E**  
172

Požadavek vyhlášky na energetickou  
náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 51.2  
■ elektřina: 22.9  
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 10.6



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel  
prostupu tepla budovy

0.92 W/(m<sup>2</sup>·K)

**F**



Měrná potřeba tepla  
na vytápění

211 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Celková dodaná energie

296 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**E**



Vytápění

271 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**F**



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.3 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**C**



Osvětlení

2.23 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

**A**

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@atelier-dek.cz



Ev. č. průkazu: 744736.0

Vyhotoveno dne: 15.06.2025

Podpis: