

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Vřesovice 272

PSČ, obec: 69648 Vřesovice

K.ú., parcelní č.: Vřesovice, 434

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 188,9 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 72,3 (98 %)
Elektřina - 1,2 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,75 W/(m ² .K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	190 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	389 kWh/(m ² .rok)	G
	Vytápění	363 kWh/(m ² .rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Josef Vašulka Ing.

Osvědčení č.: 0909

Kontakt: josef.vasulka@gmail.com

Ev. č. průkazu: 824006.0

Vyhotoveno dne: 03.03.2026

Podpis: