

# ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Typ budovy: Budova č. 32 Posuzovaná část: celá budova Adresa budovy: J. A. Bati 5648, 760 01 Zlín Celková podlahová plocha $A_c = 14580.0 \text{ m}^2$	Hodnocení obálky budovy	
	stávající stav	nový stav
<p><b>CI</b> Velmi úsporná</p> <p style="text-align: center;">Mimořádně neekonomická</p>		
<b>KLASIFIKACE</b>	0,96	
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy $U_{em}$ ve $W/(m^2.K)$ $U_{em} = H_T/A$	0,68	
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky budovy podle ČSN 73 0540-2:2011 $U_{em,N}$ ve $W/(m^2.K)$	0,71	
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty $U_{em}$		
CI	0,50	0,75
$U_{em}$	0,36	0,53
	1,00	1,50
	0,71	1,07
	2,00	1,42
	2,50	1,78
Platnost štítku do : 21.09.2026	Datum: 21.09.2016	
	Jméno a příjmení: Ing. Ivana Tesaříková	