

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Osvobození  
 PSČ, obec: 765 02 Otrokovice  
 K.ú., parcelní č.: Kvítkovice, 1275/2, 1275/13  
 Typ budovy: Bytový dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 4734,4 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavky pro výstavbu  
 nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 322,8 (93 %)
- Elektrina - 22,6 (7 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,37 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>B</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	31 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	73 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
	Vytápění	41 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	4 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>A</b>

Energetický specialista: Jiří Pawlus

Osvědčení č.: 0533

Kontakt: pawlus@arsprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 372912.0

Vyhotoveno dne: 28.7.2021

Podpis: