PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klecany, 366
PSČ, místo: 130 00, Klecany
K.ú., parcelní č.: Klecany (666033), St.429
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1460 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro změnu dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42	W/(m²·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	63.9	kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	127	kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	100	kWh/(m²·rok)	D
Chlazení			-
Nucené větrání			-
Úprava vlhkosti			-
Příprava teplé vody	21.8	kWh/(m²·rok)	C
Osvětlení	4.80	kWh/(m²·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Jarmila Bílá
Osvědčení č.: 0360
Kontakt: Ing. Miloš Vrba - 602329649

Ev. č. průkazu: 558198.0
Vyhotoveno dne: 29.12.2023
Podpis: