

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Palackého, 2549
PSC, místo: 530 02, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Pardubice (717657), 5414,5415,5416,5417,5418
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztázná plocha: 14204 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 1098
■ elektřina: 85.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.56 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	44.5 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	83.3 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	58.8 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	0.71 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání	-	-
Úprava vlhkosti	-	-
Příprava teplé vody	18.8 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	5.05 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Jiří Bartoň
Osvědčení č.: 0157
Kontakt: heating@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 576030.0
Vyhotoveno dne: 21.03.2024
Podpis: