

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Okrajová, 4764  
PSČ, místo: 430 01, Chomutov  
K.ú., parcelní č.: Chomutov I (652458), 1640/26  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 143 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 37.5  
elektřina: 1.5  
energie okolního prostředí: 1.4



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.96 W/(m <sup>2</sup> ·K)	<b>G</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	195 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	<b>Celková dodaná energie</b>	<b>282</b> kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	Vytápění	247 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>G</b>
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25.2 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>B</b>
	Osvětlení	9.92 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler

Osvědčení č.: 1494

Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 828496.0

Vyhotoveno dne: 18.03.2026

Podpis: