

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Husova 1295-1301

PSČ, místo: 432 01 Kadaň

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 6660,7 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,41 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 5635,7 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



99 / Dop.



112 / Dop.

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

559,738

632,822

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	✓
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Doporučení

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 36,5
Dálkové teplo: 523,2

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Místní dotazy Místní údaje o efektivitě							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	428,87					94,32	36,54

Zpracovatel: Dpt. Petr Chloupek
Kontakt: richterj@eltodo.cz
725 724 794



Osvědčení č.: 208
Vyhотовeno dne: 5.11.2014
Podpis: 