

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Frymburk, 454
PSČ, místo: 382 79, Frymburk
K.ú., parcelní č.: Frymburk (635260), 757/7
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 172

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 19.7
■ elektřina: 4.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	138 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	119 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	18.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	0.64 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Roman Mikeš, DiS.

Osvědčení č.: 0506

Kontakt: mikes.roman@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 703246.0

Vyhotoveno dne: 13.03.2025

Podpis: