

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 221/76, 221/249

PSČ, místo: 19800, Praha

K.ú., parcelní č.: Černý Most (731676), 221/76, 221/249

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 4870

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 339.3
■ elektřina: 16.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.38 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	28.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	73.1 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	35.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.71 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	34.4 kWh/(m ² ·rok)	B
	Osvětlení	2.36 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: ArchEnergy s.r.o.

Osvědčení č.: 1908

Kontakt: Petr.Kvasnicka@ArchEnergy.cz



Ev. č. průkazu: 591781.0

Vyhotoveno dne: 07.05.2024

Podpis: