

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Sokolovská 541/198

PSČ, obec: 180 00 Praha [554782]

K.ú., parcelní č.: Libeň [730891], 3531

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztahná plocha: 1333,6 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

58

Velmi
úsporná

B

86

Úsporná

C

115

Méně úsporná

D

166

Nehospodárná

E

216

Velmi
nehospodárná

F

266

Mimořádně
nehospodárná

G

G
269


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 341,0 (98 %)
- Elektrina - 6,9 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

1,09 W/(m².K)

G



Měrná potřeba tepla
na vytápění

195 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

261 kWh/(m².rok)

F



Vytápění

234 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

22 kWh/(m².rok)

G



Osvětlení


5 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@hciprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 339894.0

Vyhotoveno dne: 5.3.2021

Podpis: