

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Stroupežnického, 122 / 11
PSČ, místo: 150 00, Praha 5
K.ú., parcelní č.: Smíchov (729051), 2890
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1200

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 34.5

Velmi
úsporná

B

← 51.7

Úsporná

C

← 69.0

Méně úsporná

D

← 99.1

Nehospodárná

E

← 129

Velmi
nehospodárná

F

← 159

Mimořádně
nehospodárná

G

F
143


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 120
■ elektřina: 24.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

1.04 W/(m²·K)



Měrná potřeba tepla
na vytápění

69.3 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

120 kWh/(m²·rok)



Vytápění

92.0 kWh/(m²·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

11.7 kWh/(m²·rok)



Osvětlení

16.6 kWh/(m²·rok)



Energetický specialista: Ing. Michael Moravec

Osvědčení č.: 2170

Kontakt: moravec@penb.online



Ev. č. průkazu: 779495.0

Vyhotoveno dne: 10.10.2025

Podpis:

Ing. Michael Moravec