

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Pod Strání 2168/26

PSC, obce: 100 00 Praha

K.ú., parcelní č.: Strašnice, 3237/2


Typ budovy: bytový dům

Celková energetický vztažná plocha: 5 886,7 m²




KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m².rok)



ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                            |                   |   |
|--|--------------------------------------------|-------------------|---|
|  | Průměrný součinitele prostupu tepla budovy | 0,57 W/(m².K)     | D |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění            | 33,5 kWh/(m².rok) |   |
|  | Celková dodaná energie                     | 61,7 kWh/(m².rok) | C |
|  | Vytápění                                   | 39,2 kWh/(m².rok) | C |
|  | Chlazení                                   | 0,0 kWh/(m².rok)  |   |
|  | Nucené větrání                             | 0,0 kWh/(m².rok)  |   |
|  | Úprava vlhkosti                            | 0,0 kWh/(m².rok)  |   |
|  | Příprava teplé vody                        | 19,5 kWh/(m².rok) | C |
|  | Osvětlení                                  | 3,0 kWh/(m².rok)  | B |

Energetický specialista: Ing. Bruno Vallance

Osvědčení č.: 093

Kontakt: vallance@oekoplan.cz

Ev. č. průkazu: 643 896.0

Vyhotoveno dne: 10. říjen 2024

Podpis:

