

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
evid. č.: 155389.0

Ulice, číslo: p.č.3343/8 Nový Malín 788 03

PSČ, místo:

Typ budovy: Rodinný dům

Plocha obálky budovy: 618,2 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 1,0 m²/m³

Energeticky vztažná plocha: 206,8 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



111 / Dop.



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

22,860

25,294

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☒
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



☐ Elektřina ze sítě: 1,2
☒ Zemní plyn: 19,6
☒ Biomasa: 2,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty		
		kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		84 / Dop.					
C	0,27 / Dop.					21 / Dop.	6 / Dop.
D							
E							
F							
G							
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		17,31				4,38	1,17

Zpracovatel: Ing. Pavel Ščučka

Kontakt: Polní 637 Vikýřovice 788 13

scucka.pavel@seznam.cz tel.737 249 384

Osvědčení č.: 873

Vyhotoveno dne: 25.05.2018

Podpis:

