

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 58/2
PSČ, místo: 50724, Dětenice
K.ú., parcelní č.: Dětenice (625922), st. 58/2
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 164 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 6.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.12 W/(m ² ·K)	A
	Měrná potřeba tepla na vytápění	18.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	42.2 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	25.3 kWh/(m ² ·rok)	A
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	3.65 kWh/(m ² ·rok)	B
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.1 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.20 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Michala Davidová

Osvědčení č.: 1341

Kontakt: info@enerco.cz



Ev. č. průkazu: 627104.0

Vyhotoveno dne: 03.09.2024

Podpis: