

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kopernikova 1482/13

PSČ, místo: 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 1 142,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,23 m²/m³

Energeticky vztázná plocha: 1 334,0 m²





ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

140,224

144,866

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☒
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☒
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je záznameno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 5,9
Zemní plyn: 113,7
Biomasa: 20,6

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Mimořádně úsporná	A						
	B						
	C						
	D						
	E	Dop.				13 / Dop.	3 / Dop.
	F	Dop.					
	G	0,95					
Mimořádně neúsporná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		118,63				17,02	4,57

Zpracovatel: Ing. Jan Škráček
Kontakt: 732 304 106



Osvědčení č.: 0769
Vyhотовeno dne: 26. 5. 2016
Podpis: