

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydany podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hlinsko, 61
 PSČ, místo: 751 31, Hlinsko
 K.ú., parcelní č.: Hlinsko (639401), st. 81
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 212 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 24.3
- kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.2
- elektřina: 1.2
- energie okolního prostředí: 1.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.42 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	72.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	145 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	109 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	31.9 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	4.74 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Eliška Krejčířiková
 Osvědčení č.: 1507
 Kontakt: kr.eliska@gmail.com

Ev. č. průkazu: 599767.0
 Vyhotoveno dne: 30.05.2024
 Podpis:

