Vážení vlastníci,



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Otradovická 735/19; 736/21
PSČ, obec: 142 00 Praha 12
K.ú., parcelní č.: Kamýk [728438], 580/4; 580/5
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 6343,5 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně úsporná	A	
		53
Velmi úsporná	B	
		79
Úsporná	C	
		106
Méně úsporná	D	
		152
Nehospodárná	E	
		198
Velmi nehospodárná	F	
		244
Mimořádně nehospodárná	G	

B 79

Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE<80% - 448,1 (92 %)
- Elektřina - 38,1 (8 %)

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m².K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	35 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	77 kWh/(m².rok)	C
Vytápění	45 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	25 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: EkoWATT CZ s.r.o.
Osvědčení č.: 2002
Kontakt: info@ekowatt.cz

Ev. č. průkazu: 551512.0
Vyhotoveno dne: 07.12.2023
Podpis: Ing. Gabriela Krajcarová

pokud pronajímáte nebo prodáváte byt, budete potřebovat PENB. Zde jej můžete stáhnout.