

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Přechetělova / Janského 2229-2233

PSČ, místo: 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Typ budovy: bytový dům

Plocha obálky budovy: 9712,4 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,28 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 12241,2 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná **A**

55

Velmi úsporná **B**

83

Úsporná **C**

111

Méně úsporná **D**

166

Nehospodárná **E**

221

Velmi nehospodárná **F**

277

Mimořádně nehospodárná **G**

90 / Dop.

64

96

128

192

256

320

97 / Dop.


Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

1100,663

1183,333

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:		
Okna a dveře:		
Střechu:		
Podlahu:		
Vytápění:		
Chlazení/klimatizaci:		
Větrání:		
Přípravu teplé vody:		
Osvětlení:		
Jiné: energet. management	✓	

PODÍL ENERGO NOSITELŮ
NA DODANÉ ENERGIIHodnoty pro celou budovu
MWh/rok

■ Elektrina ze sítě: 41,3
■ Dálkové teplo: 1059,3

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)		
Mimolehlavě uspěla							
A							
B		44 / Dop.					
C						43 / Dop.	3 / Dop.
D	0,52 / Dop.						
E							
F							
G							
Mimolehlavě neuspěla							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		536,72				522,61	41,33

Zpracovatel: Tomáš Richter

Kontakt: DPU REVIT s.r.o.

28. října 375/9, 110 00 Praha 1 - Staré Město

Osvědčení č.: 1500

Vyhотовeno dne: 15. 2. 2019

Podpis: