PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Blattného, 2312/16, 2313/14, 2314/12, 2315/10, 2316/8
PSČ, místo: 158 00, Praha
K.ú., parcelní č.: Stodůlky (755541), 2788, 2787, 2786, 2828, 2827
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 13498 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.43 W/(m²·K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	72.7 kWh/(m²·rok)	
Celková dodaná energie	152 kWh/(m²·rok)	F
Vytápění	109 kWh/(m²·rok)	G
Chlazení		-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	36.0 kWh/(m²·rok)	D
Osvětlení	6.62 kWh/(m²·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD. s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: novotna@pkv.cz

PKV BUILD s.r.o. IČ: 28149785 1865 energetický specialista

Ev. č. průkazu: 709501.0
Vyhotoveno dne: 31.03.2025
Podpis: Osoba určená:
Ing. Tereza Novotná