

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Milady Horákové/Koliště, parc. 537/2, 555, 556/15, 55...

PSČ, místo: 602 00, Brno

K.ú., parcelní č.: Zábřovice (610704), 537/2, 555, 556/15, 556/2...

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 7796 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZT OZE ≤ 80%: 301.5
■ elektřina: 173.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.39 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	29.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	61.0 kWh/(m ² ·rok)	A
	Vytápění	38.7 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	3.18 kWh/(m ² ·rok)	A
	Nucené větrání	4.26 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	4.18 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	10.7 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: info@dekprojekt.cz

Ev. č. průkazu: 329022.1

Vyhotoveno dne: 25.05.2021

Podpis: