

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Družstevní, 2104-2105
PSČ, místo: 269 01, Rakovník
K.ú., parcelní č.: Rakovník (739081), st. 3299
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 1233

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

55.1

Velmi
úsporná

B

82.7

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

158

Nehospodárná

E

207

Velmi
nehospodárná

F

255

Mimořádně
nehospodárná

G

C

108


Požadavky pro změnu
dokončené budovy

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Zemní plyn: 108.9
■ Elektřina: 11.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.50 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	59.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	97.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	71.4 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.2 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	9.11 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.: 269

Kontakt: ctibor.hulka@dek-cz.com



Ev. č. průkazu: 871827.1

Vyhotoveno dne: 28.07.2026

Podpis: