

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Dukel. hrdinů 1804

PSČ, obec: 269 01 Rakovník

K.ú., parcelní č.: Rakovník, st. 2984

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3500,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

50

Velmi
úsporná

B

76

Úsporná

C

101

Méně úsporná

D

145

Nehospodárná

E

189

Velmi
nehospodárná

F

233

Mimořádně
nehospodárná

G

C
97


Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 399,8 (93 %)
- Elektřina - 29,2 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupe tepla budovy

0,98 W/(m².K)

F



Měrná potřeba tepla
na vytápění

76 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

123 kWh/(m².rok)

E



Vytápění

91 kWh/(m².rok)

G



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

24 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

8 kWh/(m².rok)

D

Energetický specialista: STOPTERM s.r.o., Plamínkové 1564, Praha 4

Osvědčení č.: 1877

Kontakt: safranek@stopterm.cz

Ev. č. průkazu: 847949.0

Vyhotoveno dne: 05.05.2026

Podpis:

STOPTERM
140 00 Praha 4, Plamínkové 1564
IČ: 260 00 0000, DIČ: CZ260 00 0000