


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Přemyslovská, 186; 211 / 44; 46
PSČ, místo: 13000, Praha
K.ú., parcelní č.: Žižkov (727415), 1540/4
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 5635

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 419.4
■ elektřina: 18.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.52 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	35.5 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	77.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	51.5 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	23.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.18 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 665708.0
Vyhотовeno dne: 09.12.2024
Podpis: