
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydany prode zákona č. 406/2000 Sb., o hospodeteni energii, a vyhlášky č. 78/2018 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo:	Obvodová 3790/26, k.ú. 674834, p.č. 5136	
PSČ, místo:	76701, Kroměříž	
Typ budovy:	Bytový dům	
Plocha obálky budovy:	2473.73	m²
Objemový faktor tvaru A/V:	0.29	m²/m³
Celková energeticky vztažná plocha:	2940.3	m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY



Hodnoty pro celou budovu kWh/rok	259.5	302.3

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☑
Podlahu:	☑
Vytápění:	☐
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu s vyhodnocením jejich dopadů na energetickou náročnost budovy

Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{ekv} W/m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
A							
B							
C		50.9				17.7 / 17.7	2.9 / 2.9
D	0.51	97.7					
E	0.67						
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		199.0				52.1	8.4

Zpracovatel: **Ing. Ctibor Hůlka**
Kontakt: **ctibor.hulka@dek-cz.com**

Osvědčení č.: **269**
Vyhotoveno dne: **28.5.2015**
Podpis: