PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Svazácká 2228/11

PSČ, obec: 700 30 Ostrava - Zábřeh

K.ú., parcelní č.: Zábřeh nad Odrou [714305], st. 3461

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: **826,0 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	80 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	**145** kWh/(m².rok)	D
Vytápění	101 kWh/(m².rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	36 kWh/(m².rok)	D
Osvětlení	9 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Lukáš Palík

Osvědčení č.: 1688

Kontakt: +420 601 506 507 | info@triplan.cz | www.TRIPLAN.cz

Ev. č. průkazu: 894171.0

Vyhotoveno dne: 16.10.2026

Podpis:

