

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2009 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Tovární 428

PSČ, obec: 735 32 Bohumín

K.ú., parcelní č.: Záblatí u Bohumína [789216], 1191/43

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 5620,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Účinná SZTE s OZE < 80% - 605,6 (94 %)
- Elektrina - 37,9 (6 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,81 w/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	66 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	114 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	89 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucané větrání	0 kWh/(m ² .rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Havlíček

Osvědčení č.: 0764

Kontakt: havmich@email.cz

Ev. č. průkazu: 615005.0

Vyhotoveno dne: 15.07.2024

Podpis: