

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kostelní

PSČ, obec: 747 21 Kravaře

K.ú., parcelní č.: Kravaře ve Slezsku (674231), 1025/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 174,2 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Energie prostředí - 10,5 (70 %)
Elektřina - 4,6 (30 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	44 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie		86 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	58 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	25 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	A

Energetický specialista: BENKO eko s.r.o.

Osvědčení č.: 1891

Kontakt: grygova@benkoklima.cz

Ev. č. průkazu: 609691.0

Vyhotoveno dne: 26.6.2024

Podpis: