PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Pod Borkem 919

PSČ, obec: 293 01 Mladá Boleslav

K.ú., parcelní č.: Mladá Boleslav [696293], st. 2088

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: **1229,5 m²**



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,58 W/(m².K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	76 kWh/(m².rok)	
Celková dodaná energie	146 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	121 kWh/(m².rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m².rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m².rok)	D

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 893326.0

Vyhotoveno dne: 14.10.2026

Podpis:



PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O BUDOVĚ / MÍSTĚ STAVBY

Obec:	Mladá Boleslav	**Část obce:**	
Ulice:	Pod Borkem	**Č.p / č. or. (č.ev.):**	919
Katastrální území:	Mladá Boleslav [696293]	**Převládající typ využití:**	Bytový dům
Parcelní číslo pozemku:	st. 2088	**Památková ochrana budovy:**	Bez památkové ochrany
Orientační období výstavby:	1930	**Památková ochrana území:**	Bez památkové ochrany

POPIS HODNOCENÉ BUDOVY

Základní členění budovy a zónování, typický profil užívání, popis konstrukcí obálky budovy a jejích technických systémů, významné renovace, apod.

Jedná se o podsklepený čtyřpodlažní bytový dům s kancelářským prostorem v části suterénu. Vytápění a ohřev teplé vody zajišťují plynové kotle.

GEOMETRICKÉ CHARAKTERISTIKY

Parametr	Jednotky	Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím	m^3	3688,0
Celková plocha hodnocené obálky budovy	m^2	1764,8
Objemový faktor tvaru budovy	m^2/m^3	0,48
Celková energeticky vztažná plocha budovy	m^2	1229,5
Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí	%	19,8

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

*Energetická náročnost budovy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna na **zóny s upravovaným vnitřním prostředím** (vytápění, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle ČSN 730540-3 a na **zóny nevytápěné**. Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.*

Ozn.	Označení zóny	Typ zóny dle ČSN 73 0331-1	Úprava vnitřního prostředí		Návrhová vnitř. teplota pro vytápění	Energeticky vztažná plocha
			Vytápění	Chlazení	°C	m^2
Z1	Část - byty	Obytné zóny - BD - byt	☒	☐	20,0	1015,0
Z2	Část - chodby	Obytné zóny - komunikace a vybavení	☒	☐	16,0	93,4
Z3	Část - kanceláře	Admin.budovy - oddělené kanceláře	☒	☐	20,0	121,1

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Dodaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtená spotřeba energie vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných zisků.

Energonositel	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
	% pokrytí							
	Dodaná energie v MWh/rok							

PALIVA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány elektrická energie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo, zemní plyn apod.) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE).

Zemní plyn	81,6 %	-	-	-	13,3 %	-	-	94,9 %
	146,88	**-**	**-**	**-**	**24,01**	**-**	**-**	**170,88**
Elektřina	0,8 %	-	-	-	-	4,3 %	-	5,1 %
	1,42	**-**	**-**	**-**	**-**	**7,75**	**-**	**9,18**

ENERGIE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ


Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití odpadního tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.


CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

procentuelní podíl	82,4 %	-	-	-	13,3 %	4,3 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok	121	-	-	-	20	6	-	146
MWh/rok	**148,30**	**-**	**-**	**-**	**24,01**	**7,75**	**-**	**180,06**

Podíl dodané energie dle účelu



Podíl dodané energie dle energonositele




C PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE


Primární energie z neobnovitelných zdrojů zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (např. elektrárny, teplárny apod.) se zohledněním účinnosti výroby a distribuce pro užití v hodnocené budově.
Faktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel	Faktor primární energie z neob. zdrojů energie	Vytápění	Chlazení	Nucené větrání	Úprava vlhkosti	Příprava teplé vody	Osvětlení	Ostatní	Celkem
		% pokrytí							
		Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok							
ENERGONOSITELE									
Zemní plyn	**1,0**	77,2 %	-	-	-	12,6 %	-	-	89,9 %
		146,88	**-**	**-**	**-**	**24,01**	**-**	**-**	**170,88**
Elektřina	**2,1**	1,6 %	-	-	-	-	8,6 %	-	10,1 %
		2,98	**-**	**-**	**-**	**-**	**16,28**	**-**	**19,27**
PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE									
procentuelní podíl		78,8 %	-	-	-	12,6 %	8,6 %	-	100,0 %
kWh/m^2.rok		122	-	-	-	20	13	-	155
MWh/rok		**149,86**	**-**	**-**	**-**	**24,01**	**16,28**	**-**	**190,15**

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu



Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele




D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELŮ

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**33,42**	**28,20**	**23,29**	**8,84**	**3,91**	**2,43**	**2,40**	**2,51**	**4,13**	**14,08**	**24,47**	**32,36**
Zemní plyn	32,23	27,27	22,41	8,24	3,47	2,08	2,04	2,05	3,51	13,08	23,34	31,18
Elektřina	1,19	0,94	0,88	0,60	0,45	0,35	0,37	0,46	0,62	1,00	1,13	1,19


Roční průběh dodané energie dle energonositelů



BILANCE DLE ÚČELŮ SPOTŘEBY

	Dodaná energie v MWh/rok											
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
Celkem	**33,42**	**28,20**	**23,29**	**8,84**	**3,91**	**2,43**	**2,40**	**2,51**	**4,13**	**14,08**	**24,47**	**32,36**
Vytápění	30,41	25,62	20,58	6,37	1,46	0,11	0,00	0,01	1,58	11,24	21,57	29,36
Chlazení	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nucené větrání	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úprava vlhkosti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Příprava teplé vody	2,04	1,84	2,04	1,97	2,04	1,97	2,04	2,04	1,97	2,04	1,98	2,03
Osvětlení	0,98	0,74	0,67	0,50	0,42	0,35	0,37	0,46	0,58	0,80	0,92	0,97
Ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby



E BILANCE TEPELNÝCH TOKŮ


BILANCE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem tepla přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větráním netěsnostmi - infiltrací. Ztráty energie jsou z části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance představuje potřebu energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytápění.


ZTRÁTY ENERGIE			VYUŽITELNÉ ZISKY ENERGIE PRO REŽIM VYTÁPĚNÍ		
Prostup tepla obálkou budovy	MWh/rok	90,485	Solární zisky	MWh/rok	15,075
Větrání		25,363	Vnitřní zisky - lidé		6,729
Netěsnosti obálky - infiltrace		6,648	Vnitřní zisky - osvětlení a technologie		7,358
Celkem		122,496	Celkem		29,162

POTŘEBA ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ	MWh/rok	93,334	kWh/m^2.rok	76

Bilance ztrát energie (%)



Bilance potřeby energie na vytápění (MWh/rok)



BILANCE PRO REŽIM CHLAZENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

F OBÁLKA BUDOVY

Obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).
Budova může být rozdělena na teplotní zóny o různých návrhových vnitřních teplotách s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Přehled stavebních prvků a konstrukcí na obálce budovy		Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Plocha konstrukce	Součinitel prostupu tepla konstrukce			
					Vypočtená hodnota	Požadavek ČSN 73 0540-2	Referenční hodnota	Dosažená úroveň vypočtená / referenční hodnota
Ozn.	Název	°C	---	m^2	$W/m^2.K$			
STĚNY VNĚJŠÍ				**633,7**				
SV1	OS ka. ex. 75 cm	20,0	EXT	29,5	**0,89**	0,30	0,30	297 %
SV2	OS ch. ex. 60 cm	16,0	EXT	0,6	**0,51**	0,40	0,40	128 %
SV3	OS ch. ex. 45 cm	16,0	EXT	7,4	**0,56**	0,40	0,40	140 %
SV4	OS ch. ex. 30 cm	16,0	EXT	3,9	**0,63**	0,40	0,40	158 %
SV5	OS p. ex. 60 cm	20,0	EXT	177,6	**0,51**	0,30	0,30	170 %
SV6	OS p. ex. 45 cm	20,0	EXT	334,6	**0,56**	0,30	0,30	187 %
SV7	OS v. ex.	20,0	EXT	18,5	**0,63**	0,30	0,30	210 %
SV8	OS v. ex.	16,0	EXT	2,5	**0,63**	0,40	0,40	158 %
SV9	OS k. ex.	20,0	EXT	59,0	**0,28**	0,30	0,30	93 %
STŘECHY				**238,0**				
ST1	STŘ ex.	20,0	EXT	195,9	**0,26**	0,24	0,24	108 %
ST2	STŘ k. ex.	20,0	EXT	36,9	**0,26**	0,24	0,24	108 %
ST3	STŘ ka. ex.	20,0	EXT	5,2	**0,35**	0,24	0,24	146 %
PODLAHY NAD VENKOVNÍM PROSTŘEDÍM				**3,9**				
PO1	PDH ex.	20,0	EXT	3,9	**0,38**	0,24	0,24	158 %
KONSTRUKCE K ZEMINĚ				**163,4**				
PZ1	OS ka. p.t. 75 cm	20,0	ZEM	18,8	**0,90**	0,45	0,45	200 %
PZ2	PDL t.	16,0	ZEM	23,6	**3,7**	0,60	0,60	617 %
PZ3	PDL ka. t.	20,0	ZEM	121,1	**3,5**	0,45	0,45	778 %
KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM				**327,2**				
KN1	STR ex.	20,0	NEVYT	97,2	**0,24**	0,30	0,30	80 %
KN2	STR ex.	16,0	NEVYT	17,4	**0,24**	0,40	0,40	60 %
KN3	OS k. in.	20,0	NEVYT	55,2	**0,25**	0,30	0,30	83 %
KN4	OS in.	16,0	NEVYT	18,0	**0,98**	0,40	0,40	245 %
KN5	OS ka. in.	20,0	NEVYT	5,8	**0,98**	0,30	0,30	327 %
KN6	STR in.	20,0	NEVYT	130,7	**0,57**	0,30	0,30	190 %
KN7	Dveře in.	16,0	NEVYT	3,0	**2,0**	4,0	2,3	88 %

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ				233,8				
KS1	OS b. př.	20,0	SOUS	209,8	**1,5**	1,1	1,1	136 %
KS2	OS ka. př.	20,0	SOUS	24,0	**1,2**	1,1	1,1	109 %

VÝPLNĚ OTVORŮ				164,7				
VO1	Okna 1.8*1.5	20,0	EXT	48,6	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO2	Okna 0.8*1.5	20,0	EXT	12,0	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO3	Okna 1.75*1.2	20,0	EXT	12,6	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO4	Okna stř. 0.78*1.18	20,0	EXT	8,3	**1,4**	1,5	1,5	93 %
VO5	Okna 0.9*1.4	20,0	EXT	15,1	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO6	Dveře 0.9*2.45	20,0	EXT	26,5	**1,7**	1,7	1,7	100 %
VO7	Okna 0.6*1.4	20,0	EXT	15,1	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO8	Dveře ch. 1.3*2.2	16,0	EXT	8,6	**1,7**	2,3	2,3	75 %
VO9	Dveře ch. 1.3*2.6	16,0	EXT	10,1	**1,7**	2,3	2,3	75 %
VO10	Okna ch. 1.5*1.15	16,0	EXT	1,7	**1,5**	2,0	2,0	75 %
VO11	Dveře ka. 0.8*1.9	20,0	EXT	1,5	**4,0**	1,7	1,7	235 %
VO12	Okna ka. 1*1	20,0	EXT	3,0	**1,5**	1,5	1,5	100 %
VO13	Okna ka. 0.8*0.8	20,0	EXT	1,3	**2,4**	1,5	1,5	160 %
VO14	Okna ka. 0.4*0.8	20,0	EXT	0,3	**2,4**	1,5	1,5	160 %

TEPELNÉ VAZBY					
Vliv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvality řešení napojení jednotlivých konstrukcí (např. vnější stěny na střechu, popř. na výplň otvoru) a případný průnik tyčového prvku stavební konstrukcí, které mohou při řešení přinášet zeslabení tloušťky tepelněizolační vrstvy, narušení její souvislosti a narušení vodivějšími prvky.					
Vliv tepelných vazeb	**0,091**		0,020	456 %	

G TECHNICKÉ SYSTÉMY BUDOVY

VYTÁPĚNÍ

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj tepla	Soustava vytápění uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na vytápění v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace tepla	Sezónní účinnost sdílení tepla	Potřeba tepla na vytápění
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	%	MWh/rok
ZT1	Plynové kotle	280,0	zemní plyn	129,9	83,0	-	87,0	88,0	88,5 %
									82,6
ZT2	Plynové kotle - ka.	20,0	zemní plyn	16,9	83,0	-	87,0	88,0	11,5 %
									10,8

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V případě, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.

Ozn.	Zdroj pro přípravu teplé vody	Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy							
		Celkový jmenovitý tepelný výkon	Palivo	Spotřeba energie na přípravu teplé vody v palivu	Sezónní účinnost výroby tepla		Sezónní účinnost distribuce a akumulace teplé vody	Sezónní potřeba teplé vody	Potřeba tepla na ohřev teplé vody
									% pokrytí
		kW		MWh/rok	%	COP	%	m^3/rok	MWh/rok
ZT1	Plynové kotle	280,0	zemní plyn	23,4	83,0	-	96,4	357,7	97,5 %
									18,7
ZT2	Plynové kotle - ka.	20,0	zemní plyn	0,64	83,0	-	88,1	9,0	2,5 %
									0,47

OSVĚTLENÍ

Ozn.	Osvětlovací soustava / zóna	Převažující typ světelných zdrojů	Odpovídající energeticky vztažná plocha	Průměrná požadovaná osvětlenost	Průměrné korekční činitele soustavy			
					Typ světelných zdrojů	Řízení soustavy	Konstantní osvětlenost	Závislost na denním světle
		---	m^2	lux	---	---	---	---
OS1	Část - byty		1015,0	75,0	1,70	1,00	1,00	0,55
OS2	Část - chodby		93,4	56,3	1,70	1,00	1,00	0,54
OS3	Část - kanceláře		121,1	375,0	1,10	1,00	1,00	0,50

H DOPORUČENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI A ZVÝŠENÍ VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Je navržen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních systémů dodávky energie. V postupných krocích jsou navržena jednotlivá opatření, která jsou následně hodnocena jako soubor opatření včetně zahrnutí synergických vlivů (úsporná opatření se navzájem ovlivňují).

SNÍŽENÍ CELKOVÉ DODANÉ ENERGIE

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jedná o snížení tepelných ztrát obálkou budovy zateplením nebo snížení tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvků. Následně je vyhodnocena možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace a sdílení energie technickými systémy.

Úsporné opatření		Popis návrhu
KROK 1	**Zlepšení konstrukcí a prvků obálky budovy vč. stínění**	Zateplení obvodových konstrukcí, střech, podhledu vstupu, stropu pod půdou, interiérových stěn kanceláří k suterénu a stropu nad suterénem na doporučené hodnoty. Výměna původních otvorových výplní za nové s max. hodnotou U = 1,2.
KROK 2	**Využití zařízení pro zpětné získávání tepla**	
KROK 3	**Zlepšení účinnosti technických systémů budovy**	

POSOUZENÍ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGIE

Hodnocení alternativních systémů dodávek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených kroků 1-3, tedy po snížení celkové dodané energie.

Alternativní systém dodávky energie		Proveditelnost			Popis návrhu
		Technická	Ekonomická	Ekologická	
KROK 4	**Místní systémy využívající energie z OZE**	ANO	NE	ANO	Instalace fotovoltaických panelů na střechu budovy.
	Kombinovaná výroba elektřiny a tepla	NE	NE	NE	
	Soustava zásobování tepelnou energií	NE	NE	NE	
	Tepelná čerpadla	NE	NE	NE	

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření	Zateplení obvodových konstrukcí, střech, podhledu vstupu, stropu pod půdou, interiérových stěn kanceláří k suterénu a stropu nad suterénem na doporučené hodnoty. Výměna původních otvorových výplní za nové s max. hodnotou U = 1,2. Instalace fotovoltaických panelů na střechu budovy.			
	Potřeba energie na vytápění, chlazení a přípravu teplé vody	**Celková dodaná energie**	**Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**	**Klasifikační třída primární energie z neobnovitelných zdrojů energie**
	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	kWh/m^2.rok	
	MWh/rok	MWh/rok	MWh/rok	
Hodnocená budova	91	146	155	E
	112,5	**180,1**	**190,2**	
Soubor navržených opatření	66	106	102	C
	80,7	**129,9**	**125,4**	
Dosažená úspora energie	25	40	53	
	31,8	**50,2**	**64,8**	

I PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

CELKOVÉ HODNOCENÍ PLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

Požadavek vyhlášky dle:	**není požadavek**	**Splněno:**	**není požadavek**

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy:	**Dokončená budova a její změna**			
Snížení referenční hodnoty primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	**Druh budovy nebo zóny**	**Energeticky vztažná plocha**	**Měrná potřeba na vytápění referenční budovy**	**Míra snížení**
		m^2	$KWh/m^2.rok$	%
	Z1: obytná	1015,0	55	3,0
	Z2: obytná	93,4	55	3,0
	Z3: jiná než obytná	121,1	55	3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška nestanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený parametr	Jednotka	Ozn.	Hodnocený prvek budovy	Návrhová vnitřní teplota zóny	Přiléhající prostředí	Vypočtená hodnota	Referenční hodnota	Splněno

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

X	-	-	-	-	-	-	-	-

MĚNĚNÉ/NOVÉ TECHNICKÉ SYSTÉMY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. d)

X	-	-	-	-	-	-

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	$W/m^2.K$	Budova jako celek	0,58	0,39	-

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.b)

Celková dodaná energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	146	107	-

PRIMÁRNÍ ENERGIE Z NEOBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm.a)

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie	$kWh/m^2.rok$	Budova jako celek	155	111	-

J OSTATNÍ ÚDAJE

METODA VÝPOČTU

Použitý software:	ENERGIE (Svoboda Software)	**Verze software:**	verze 2026.11 (vyhl.264/2020 Sb. + vyhl.222/2024 Sb. + ČSN 730540-2 (2025))
Klimatická data:	Jednotná pro ČR - ČSN 73 0331-1	**Metoda výpočtu:**	Hodinový krok podle EN ISO 52016-1

ÚDAJE O PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALŠÍ ZDROJE INFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba:	https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog úspor energie:	http://uspornaopatreni.cz/

K ENERGETICKÝ SPECIALISTA

ENERGETICKÝ SPECIALISTA

Jméno / obchodní firma:	Ing. Libuše Šafářová	**Číslo oprávnění:**	1256
Telefon:	605277128	**E-mail:**	info@a-energie.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §10 odst. 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je držitelem oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty.

Jméno a příjmení:	-	**Číslo oprávnění:**	-

PLATNOST PRŮKAZU

Dle zákona č. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost průkazu 10 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo do změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo průkazu:	893326.0	**Podpis energetického specialisty:**	
Datum vyhotovení průkazu:	14.10.2026		
Platnost průkazu do:	14.10.2036		