

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: čp., 239
PSČ, místo: 250 63, Sluhy
K.ú., parcelní č.: Sluhy (750751), st. 295
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 166

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 15
kusové dřevo, dřevní stěpka: 4.2
elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	67.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	119 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	99.3 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	17.8 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	1.99 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. arch. Petr Kvasnička
Osvědčení č.: 1382
Kontakt: petr.kvasnicka@ArchEnergy.cz

Ev. č. průkazu: 419475.0
Vyhотовeno dne: 15.03.2022
Podpis:

