PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo:	Remízková 466
PSČ, místo:	149 00 Praha 4
Typ budovy:	Bytový dům
Plocha obálky budovy:	**2777,0 m^2**
Objemový faktor tvaru A/V:	**0,35 m^2/m^3**
Energeticky vztažná plocha:	**2481,0 m^2**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)	**Neobnovitelná primární energie** (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m^2·rok)



Hodnoty pro celou budovu MWh/rok	**266,439**	**324,612**


DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	
Okna a dveře:	
Střechu:	
Podlahu:	
Vytápění:	
Chlazení/klimatizaci:	
Větrání:	
Přípravu teplé vody:	
Osvětlení:	
Jiné:	

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení

PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 16,6
Zemní plyn: 249,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m²·rok)	
A							
B							
C		74				27	6
D	0,41						
E							
F							
G							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		182,95				67,70	15,78

Zpracovatel: Dpt. Petr Chloupek
Kontakt: 608 054 177
info@prukazkybudov.cz

PETR CHLOUPEK
Seznam energetických auditorů pro budovy
208
energetický auditor

Osvědčení č.: 208
Vyhotoveno dne: 23.5.2014
Podpis: