

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 364/2012 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Libušská 190/100
PSČ, obec: 14200 Praha
K.ú., parcelní č.: Písnice [720984], 666/1
Typ budovy: Polyfunkční budova
Celková energeticky vztahná plocha: 2916,0 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

jsou **SPLNĚNY**

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 24,4 (80 %)
Elektrina - 11,7 (12 %)
Energie prostředí - 7,4 (8 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,25 W/(m ² .K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	20 kWh/(m ² .rok)	
	Celková dodaná energie	32 kWh/(m ² .rok)	B
	Vytápění	24 kWh/(m ² .rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Óprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	3 kWh/(m ² .rok)	B
	Osvětlení	4 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Eugenie Alexandra Kochaněvič

Osvědčení č.: 1757

Kontakt:

Ev. č. průkazu: 660073.0

Vyhotoveno dne: 25.11.2024

Podpis: